

CPD'ye göre yangın performansına tepki için kabloların CE işaretlemesi için basitleştirilmiş bir tasdik süreci

Henüz hangi kuruluşların Onaylanmış Tasdik Kurumları olacağı bilinmese de; esas olarak aşağıdaki sürecin izlenmesi beklenmektedir:

- İmalatçı bir Onaylanmış Tasdik Kurumu seçer ve ürün bilgilerini Ürün Standardında belirtilen koşullara göre sunar.
- Tasdik Kurumu, seçilen ürün yelpazesi için EXAP kurallarına göre gereken sayıda tip testlerinin yapılması için bir bağımsız test laboratuvarı seçer.
- Test laboratuvarı testleri EN50399 ve diğer referans standartlara göre yapar ve bir test raporu düzenler.
- Tasdik Kurumu, Sınıflandırma Standardının koşullarına göre sınıfı belirler.
- Tasdik Kurumu, Ürün standardında verilen Uyum Tasdiki (AoC) kurallarına göre sürekli gözetim ve denetim testleri yapar.
- İmalatçı, Ürün standardında verilen koşullara göre CE işaretini uygular.

Ağustos 2009